



Légende des données patrimoniales du RTE

Le code couleur des symboles et des annotations indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage

400 kV	225 kV	150 kV	90 kV	63 kV	< 45 kV	Hors tension
--------	--------	--------	-------	-------	---------	--------------

LIGNES

En exploitation

Nombre de circuits	Lignes aériennes	Câbles souterrains
1 circuit	—	—
2 circuits prévus, 1 circuit installé	— • —	— • —
2 circuits	— • — • —	— • — • —
3 circuits et plus	— • — • — • —	— • — • — • —

La couleur de la ligne porte la tension maximale de l'ouvrage, les barbuilles, les tensions inférieures ou égales

POSTES

En exploitation

	THT	HT
Poste de transformation	●	●
Poste d'aiguillage ou de sectionnement	⊕	⊕
Point de piquage	▲	▲

Légende du projet

- Futur poste d'Ollières
- Raccordement du poste
- Accès au poste
- Accès pour le transport du transformateur
- Nouveau support n° 46 Bis
- - - Future liaison souterraine 90kV

ANNEXE 4 - PLAN DU PROJET

Echelle de référence au format A3 : 1:15 000

