



- Robinet d'incendie armé
 - Commande désenfumage principale
 - Commande désenfumage secondaire
 - Interrupteur de coupure générale
 - - - Limite de cantonnement
 - stationnement echelle minimum 10 m x 7 m
 - Poteau incendie privé
 - Aire de stationnement engins minimum 8 m x 4 m
- Les portes d'accès entre les bureaux et l'entrepot seront de classe EI2 120 C

<p>Maître d'ouvrage</p> <p>CIOTAT PARK</p> <p>Route des 4 Saisons ZA de fontvieille Emplacement D123, 13190 ALLAUCH</p>	<p>Architecte</p> <p>AI PROJECT ARCHITECTURE INGÉNIERIE</p> <p>11 Avenue de la capelette CS 700175 13395 Marseille Cedex 10 tél : 04.91.78.84.96</p>	<p>Bureaux d'étude</p> <p>SOCOTEC</p> <p>SOCOTEC Environnement Agence Rhône-Alpes Auvergne Bureau de St-Etienne 1 rue de la logistique Technopôle - CS40775 42951 Saint Etienne CEDEX 1</p>	<p>Opération</p> <p>CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE INDUSTRIEL Rousset - La marnière - site ATMEL</p>	<p>Nom du document</p> <p>REPERAGE SECURITE ET ACCES</p>	<p>Phase</p> <p>ICPE</p> <p>Echelle</p> <p>1 : 1000</p>	<p>Auteur</p> <p>Auteur</p> <p>Date</p> <p>22/09/2020</p>
--	---	--	---	---	--	---