

Atelier Allione Architectes

14 rue Paul Doumer

06310 BEAULIEU SUR MER

Villefranche-sur-Saône, le 28 novembre 2019

Objet : HOTEL DE LA VOILE d'OR à SAINT JEAN CAP FERRAT
Complément de pièces PC

Monsieur,

En réponse à votre demande de pièces complémentaires, veuillez trouver les deux éléments demandés :

- Rejet des Eaux de Pluie en mer

Nous vous confirmons que le rejet des eaux de pluie au niveau de la mer sera limité à 8.49 m3/h, en dessous de 30 m3/h max demandé. (voir notice justificative jointe en annexe)

- Prélèvement et rejet eau de mer

Nous vous confirmons que la différence de température, mesurée au niveau des eaux de surface et dans les **conditions extrêmes de fonctionnement et d'environnement** sera de 3°C en hiver et 2.5°C en été entre l'eau prélevée et l'eau rejetée. (voir notice jointe)

Restant à votre disposition pour toutes justifications complémentaires, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Franck CORNATON